



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ТО НД №5 УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Алтайский край, Бурлинский район, с. Бурла, ул. Шоссейная, 20, т. 8-38572-23475,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/11

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ореховская средняя общеобразовательная школа» Бурлинского района Алтайского края

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Окоороков А.А. № 15 от 19 января 2016 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час «00» мин 5 февраля 2016г по «12» час «00» мин 5 февраля 2016г., общей продолжительностью 3 часа, Государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, и Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Круподеровым Юрием Владимировичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ореховская средняя общеобразовательная школа» Бурлинского района Алтайского края по адресу: с.Орехово, ул. Чапаева 42

совместно с: Директором МБОУ «Ореховская СОШ» Швец Марией Тимофеевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	в здании школы по адресу: с. Орехово, ул. Чапаева 42 не выполнено огнезащитное покрытие строительных конструкций чердачного помещения	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4. ч.4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности: На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются СНиП 2.01.02-85* п.1.8: в зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним	15.05.2016	

		допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, и
Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского,
Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов
по пожарному надзору Круподеров Юрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«5» февраля 2016г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

Директор МБОУ «Ореховская СОШ»
Швец Мария Тимофеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«05» февраля 2016г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.